

Jurgita Kriščiūnienė

Tema: RE: Metu g Alytus

From:

Sent: Wednesday, October 30, 2019 3:00 PM

To: Jurgita Kriščiūnienė <Jurgita.Krisciuniene@kelprojektas.lt>

Subject: Metu g Alytus

Laba diena,

Iš pateikto projekto nematyti, ar numatomas palikti esamas nuotekų šulinys, kurio dangtis šiuo metu yra žemiau šiuo metu esančio kelio paviršiaus. Šis kanalizacijos šulinys randasi apie 3 metrus nuo Mėtų g. _ vartų, kelio zonoje (nesumaišykite su kiek tolėliau esančiu telekomunikacijų šuliniu). Šio kanalizacijos šulinio dangtis randasi apie 15 cm gylyje po kelio paviršiumi ir kai yra poreikis – atkasamas. Prašome projekte įvertinti šio šulinio buvimą.

Mėtų g._ Alytus gyventoja

Jurgita Kriščiūnienė

Tema: RE: laba diena.esu Metu g._ namo gyventoja.rysium su gatves kapitalinio remonto darvais, turiu keleta pasiulymu,pastebejimu.

From

Sent: Sunday, November 10, 2019 2:05 PM

To: Jurgita Kriščiūnienė <Jurgita.Krisciuniene@kelprojektas.lt>

Subject: laba diena.esu Metu g._ namo gyventoja.rysium su gatves kapitalinio remonto darvais, turiu keleta pasiulymu,pastebejimu.

gatves apsvietimas planuojamas nuo Metu 1 namo iki 19 kaireje puseje.tai gaunasi atvirksčiai negu dabar yra.bus apsviesta gatve ir Liepu g.daržai o ne Metu g.namai ir kiemai.Kaip planuojamas ivaziavimas i _ namo garaza ir kiema ,jei plane nesimato bordiuru sumazejimo?Ar nebutu tikslinga gatves pradioje ties Medelyno g.padaryti stovejimo aikstele,ten, jei neklystu,yra valstybines zemes lopinelis.Kaip atvaziave svečiai pasistatys masinas?Ant bardiuuru uzvaziuot juk negalima?Lietaus surinkimas ir nelabai aiskus.Dabar visas vanduo plaukia i zemesne vieta.kaip planuojama issprest sita problema?Aciu

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLO Nr.1 PRIEDAS
IKI VIEŠO SUSIRINKIMO IR VIEŠO SUSIRINKIMO METU GAUTŲ PASIŪLYMŲ
ĮVERTINIMAS

Alytaus miesto savivaldybės administracijos užsakymu UAB „Kelprojektas“ parengė projektinius pasiūlymus. 2019-10-17 projektiniai pasiūlymai, prašymas ir kiti dokumentai pateikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) peržiūrėti ir leisti informuoti visuomenę, pasinaudojant Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ Iki viešo susirinkimo 2019-11-12, el paštu gauti du raštiški paklausimai.

Susirinkimo metu raštiškų pasiūlymų pateikta nebuvo.

KLAUSIMAI PATEIKTI IKI VIEŠO SUSIRINKIMO:

Nr.	ASMUO	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
1.	Mėtų gatvės gyventojas G.V.	„Iš pateikto projekto nematyti, ar numatomas palikti esamas nuotekų šulinys, kurio dangtis šiuo metu yra žemiau šiuo metu esančio kelio paviršiaus. Šis kanalizacijos šulinys randasi apie 3 metrus nuo Mėtų g. 1 vartų, kelio zonoje (nesumaiškite su kiek toliau esančiu telekomunikacijų šuliniu). Šio kanalizacijos šulinio dangtis randasi apie 15 cm gylyje po kelio paviršiumi ir kai yra poreikis – atkasamas. Prašome projekte įvertinti šio šulinio buvimą.“	Informacija perduota, atsakingam už projekto dalį, projekto dalies vadovui. Visi šuliniai yra atvaizduoti topografinėje nuotraukoje. Projekte šuliniai patenkantys į darbų ribas, pagal situaciją bus rekonstruojami, pakeisti šulinių liukai, sureguliuotas jų aukštis.
	Mėtų gatvės gyventojas S.Z..	„Gatvės apšvietimas planuojamas nuo Metu g. 1 namo iki 19 kairėje pusėje. Tai gaunasi atvirkščiai negu dabar yra. Bus apsviesta gatve ir Liepų g. daržai, o ne Metu g. namai ir kiemai. Kaip planuojamas įvažiavimas į 19 namo garažą ir kiemą, jei plane nesimato bordiūrų sumažėjimo? Ar nebūtu tikslinga gatves pradžioje ties Medelyno g. padaryti	Alytaus m. savivaldybės projektavimo užduotyje yra numatyta, kad turi būti suprojektuotas Mėtų gatvės apšvietimo rekonstravimas įrengiant LED tipo šviestuvus pagal gatvės kategoriją. Dabar šviestuvai yra sumontuoti ant senų gelžbetoninių elektros stulpų. Kadangi elektros linija (savininkas ESO) nerekonstruojama, nauja apšvietimo linija projektuojama

Nr.	ASMUO	KLAUSIMAS	ATSAKYMAS
		<p>stovėjimo aikštelę, ten, jei neklystu, yra valstybinės žemės lopinėlis. Kaip atvažiuo svečiai pasistatys mašinas? Ant bordiūrų užvažiuoti juk negalima? Lietaus surinkimas ir nelabai aiškus. Dabar visas vanduo plaukia į žemesnę vietą. Kaip planuojama išspręsti šią problemą?“</p>	<p>priešingoje pusėje nei elektros linija. Tokiam sprendiniui pritarė ir savivaldybė. Apšvietimas skirtas apšviesti gatvę, ne gyventojų kiemus. -Įvažiavimas į Mėtų g 19 numatomas ten pat, kur yra esamas. Pridedama ištrauka iš plano. -Stovėjimo aikštelės būtinumą spendžia statytojas/užsakovas, t.y. miesto savivaldybė; -Gatvė yra rengiama su nužemintais bortais, taip kad mašinų parkavimas bus galimas kaip dabar. -Gatvėje projektuojama paviršinių nuotekų surinkimo sistema. Susikaupusias paviršines nuotekas planuojama surinkti ir nuvesti į centralizuotus nuotekų tinklus.</p>

IŠVADA:

Į visus visuomenės pateiktus klausimus atsakyta, rengiant techninį projektą bus atsižvelgta į motyvuotus ir pagrindą turinčius pastebėjimus.

Projekto vadovė/susirinkimo pirmininkė

Jurgita Kriščiūnienė