

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS

2019 m. spalio 14 d., 17:00
Alytus

DARBOTVARKĖ:

1. Viešo susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus skyrimas.
2. Projektinių pasiūlymų pristatymas.

Posėdyje dalyvauja statytoja Z ■ M ■■■■■, architektas Audrius Arbačiauskas. Dalyvių sąrašas pateikiamas šio protokolo priede.

1. SVARSTYTA: Pasiūlymas viešo susirinkimo pirmininku skirti architektą Audrių Arbačiauską, sekretore – Z ■ M ■■■■■.

NUTARTA: pasiūlymui vienbalsiai pritarti.

2. Architektas Audrius Arbačiauskas pristatė Pagalbinio ūkio paskirties pastato Maironio g. 24, Alytaus m. pasirties keitimo į prekybos paskirtį projektinius pasiūlymus (toliau – Projektas).

Architektas Audrius Arbačiauskas informavo, kad projektiniuose pasiūlymuose numatyta pakeisti pagalbinio ūkio paskirties pastato naudojimo paskirtį iš pagalbinio ūkio paskirties į prekybos paskirties pastatą. Jokie statybos darbai neatliekami. Pateikimai į pastatą esami, fasadų elementai nekeičiami.

Automobilių stovėjimas – STR 2.06.04:2014 30 lentelėje nurodyta, kad prekybos paskirties pastatams minimalus automobilių stovėjimo vietų kiekis yra 1 vieta 30 m² prekybos salės ploto. Taigi, laikantis normatyvų žemės sklype užtektų 1 automobilio stovėjimo vietos, bet sklype numatomos 3 automobilio stovėjimo vietos, viena iš jų ŽN.

Žmonių su negalia poreikių tenkinimas – pastatas projektuojamas laikantis STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“. Slenksčiai ties lauko durimis įrengiami ne aukštesni nei 20 mm. Durys pastato viduje yra be slenksčių. Pastate yra suprojektuotas tualetas žmonėms su negalia ŽN pritaikyti tualetai yra suprojektuoti taip, kad, sumontavus būtinus prietaisus (unitazą, kriauklę, dušą ir kt.), kabinoje liktų laisvas 1 500 mm skersmens plotas vežimėliui važiuoti, įvertinta tai, kad važiuojant po kai kuriais sanitariniais prietaisais gali palįsti priekiniai vežimėlio rateliai. Unitazai projektuojami taip, kad iš vieno jo šono liktų ne siauresnis kaip 900 mm tarpas vežimėliui pastatyti. Unitazai projektuojami ne arčiau kaip 300 mm iki šoninės sienos ar pertvaros. Unitazo viršus projektuojamas 430–520 mm aukštyje nuo grindų paviršiaus. Šalia unitazo ant kabinos sienos 1 000 – 1 200 mm nuo grindų paviršiaus projektuojami 2–3 kabliukai viršutiniams drabužiams, ramentams ar krepšiui pakabinti. Abipus unitazo 800 mm–900 mm aukštyje nuo grindų projektuojami atlenkiami ar pasukami horizontalūs turėklai su alkūnramsčiais. Ant kabinos sienos suprojektuota lanksti dušo žarna su dušo galvute, grindyse – anga vandeniui išbėgti. ŽN pritaikytos kabinos durys suprojektuotos taip, kad atsidarytų į išorę.

ŽN patekimai į pastatą projektuojamas lengvų konstrukcijų 8,3 % nuolydžio pandusas. Panduso viršuje ir apačioje projektuojamas 1200 mm pločio ir 600 mm įspėjamasis apvalių kauburėlių paviršiaus reljefo (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esantį pandusą. Ties laiptatakių pradžia ir pabaiga projektuojami įspėjamieji paviršiai. Visi evakuacijos iš pastato keliai, išėjimai ir durys yra pritaikyti ŽN.

Architektas Audrius Arbačiauskas informavo, kad iki susirinkimo pradžios negauta nė vieno pasiūlymo dėl Projekto.

Per vieną valandą nuo viešo susirinkimo pradžios neatvyko nė vienas visuomenės atstovas. Posėdžio pirmininkas, vadovaudamasis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 64 punktu, konstatavo kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, visuomenė supažindinta su parengtais projektiniais pasiūlymais.

Posėdžio pirmininkas

Audrius Arbačiauskas

Posėdžio sekretorė

Z ■ M ■■■■■

Dokumento žymuo	Lapas	Lapų	Laida
1047-01-PP-VSP	1	2	0

