

VIEŠO SUSIRINKIMO PROTOKOLAS
2021-08-05, Alytus

Viešo susirinkimo data ir adresas:

Viešo susirinkimo vaizdo konferencija vyko 2021 m. rugpjūčio 5 d. 16:00 val.

Informacija apie numatomus projektuoti statinius ir jų projektinius pasiūlymus:

Šilumos tinklų nuo ŠK 1M23-6 iki ŠK 1M23-8 Ligoninės g. Alytuje, rekonstravimo projektas, projektinių pasiūlymų sprendiniai

Iki viešo susirinkimo gautų pasiūlymų įvertinimas:

Iki viešo susirinkimo pasiūlymų gauta nebuvo

Susirinkimo dalyvių pasisakymai.

Viešajame susirinkime dalyvavo vienas visuomenės atstovas D. Ž. Visuomenės atstovas siūlė padidinti žydų kapinių apsaugos nuo fizinio poveikio zonos (Unikalus objekto kodas 22687) ribas pagal 1997-03-04 d parengtą planą ir šioje zonoje nevykdyti žemės kasimo darbų. Į šiuos pasiūlymus pilnai atsižvelgta. Siūloma apsaugos zona parodyta šilumos tinklų planuose ir šioje zonoje darbai bus atliekami uždaru būdu. Nuo ŠK 1M23-6 link ŠK 1M23-7 (22,2 m) vamzdynai bus montuojami tik uždaru būdu, nekasant tranšėjos.

Nutarta:

Kadangi iš visuomenės atstovų buvo gautas pasiūlymas per susirinkimą ir į pasiūlymą pilnai atsižvelgta, konstatuojama, kad visuomenės viešojo supažindinimo su projektiniais pasiūlymais procedūra atlikta. Patikslintiems projektiniams pasiūlymams pritarta.

Posėdžio pirmininkas



R. Savukas

Posėdžio sekretorius



K. Untulis