

## J. Matulaičio gatvės Alytaus mieste statybos techninis projektas

2021-01-20

Alytus

Susirinkimas įvyko 2021 sausio 19 d. 15 val. nuotoliniu būdu

**Statytojas:** Alytaus miesto savivaldybė

**Projektuotojas:** UAB „Alkesta“

**Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas:** Statinio projekto vadovas Povilas Graževičius

**Susirinkimo pirmininkas:** UAB „Alkesta“ Projektavimo ir geodezijos skyriaus projektavimo grupės koordinadorius Gintaras Rakaitis

**Susirinkimo sekretorius:** UAB „Alkesta“ Projekto vadovas Povilas Graževičius

**Dalyviai:** Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas S.S.  
UAB „Alkesta“ Projektavimo ir geodezijos skyriaus projektavimo grupės koordinadorius Gintaras Rakaitis  
UAB „Alkesta“ Projekto vadovas Povilas Graževičius

### Darbotvarkė:

J. Matulaičio gatvės Alytaus mieste statybos techninio projekto Projektinių sprendinių pristatymas ir svarstymas.

Pranešėjas – Projektavimo ir geodezijos skyriaus projektavimo grupės koordinadorius Gintaras Rakaitis, UAB „Alkesta“.

### Svarstyta:

Viešojo susirinkimo metu buvo pristatyti projekto sprendiniai, taip pat sprendiniai aptarti su statytojo atstovu. Susirinkimo pirmininkas atsakė į statytojo atstovo klausimus. Viešojo susirinkimo metu pasiūlymų pateikta nebuvo.

Iki viešojo susirinkimo, pasiūlymų nebuvo gauta. Per statytojo atstovą buvo gautos Č.D. pastabos. Viešo susirinkimo metu, šios pastabos buvo įvertintos ir aptartos su statytojo atstovu:

1. Gatvės atkarpoje nuo įvažiavimo į UAB „Celsis“ (piketas 1+00) iki gatvės pabaigos (piketas 2+00) suprojektuoti abiejose pusėse išilginį parkavimą.

Įvertinimas: Šis stovėjimo vietų įrengimo sprendinys buvo svarstomas rengiant PP ir pradiniam PP variante numatytas, tačiau derinant PP su statytoju, šio sprendinio buvo atsisakyta.

---

2. Drenažą įrenginėti tik vienoje gatvės pusėje (atkarpoje nuo piketo 1+20 iki gatvės pabaigos numatytas drenažas abiejose pusėse).

Įvertinimas: Drenažas projektuojamas vandens nuvedimui nuo gatvės žemės sankasos viršaus ir apsauginio šalčiui atsparaus sluoksnio drenavimui. Kadangi, gatvės dangos konstrukcija rengiama iškasoje, drenažas privalomas.

3. Neįrenginėti vejos plote tarp neįgaliojo parkavimo vietos ir šaligatvio/perėjos (piketas 0+60 link piketas 0+70), tam plote numatyti trinkelį dangą – dėl eksploatacijos.

Įvertinimas. PP vejos plotai numatomi pėsčiųjų srautų sukongravimui į takus ir į projektuojamą pėsčiųjų perėją. Taip užtikrinant saugų pėsčiųjų perėjimą per gatvę. Taip pat šalia esančio sklypo savininkas buvo išreiškęs pageidavimą numatyti vietas želdiniams. Ši vieta, susiderinus su statytojo atstovu, tiktų žemaūgiams krūmams ar gėlynams.

4. Dvi saleles (tarp piketo 0+20 ir 0+30) pažymėti tik ženkliniu, neįrenginėti iškilį.

Įvertinimas: Iškiliosios salelės projektuojamos eismo saugumui užtikrinti. Projektuojamas salelių aukštis 8 cm. Salelių paskirtis atskirti projektuojamas automobilių stovėjimo vietas nuo gatvės važiuojamosios dalies dangos.

Kadangi, per valandą nuo nustatytos viešo susirinkimo pradžios į jį neprisijungė nė vienas visuomenės atstovas, viešo susirinkimo pirmininkas Gintaras Rakaitis 16.00 val., konstatavo, kad viešojo supažindinimo procedūra atlikta, o visuomenė nesuinteresuota projektiniais pasiūlymais.

Susirinkimo pirmininkas

Gintaras Rakaitis

Susirinkimo sekretorius



Povilas Graževičius

**Objektas:** J. Matulaičio gatvės Alytaus mieste statybos techninis projektas.

**Vieta:** Nuotoliniu būdu

**Data:** 2021-01-19.

**SUSIRINKIMO DALYVIŲ SĄRAŠAS**

Eil. Nr.	Vardas, Pavardė	Adresas, telefono numeris/ atstovaujama institucija, pareigos, adresas, telefono numeris	Parašas	Pasiūlymo registracijos numeris
1	S.S.	Alytaus miesto savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjo pavaduotojas		
2	Gintaras Rakaitis	UAB Alkesta Projektavimo ir geodezijos skyriaus projektavimo grupės koordinatorius tel. 8 614 78163, el. p. gintarasr@alkesta.lt		
3	Povilas Graževičius	UAB Alkesta Projekto vadovas tel. 8 650 10057, el. p. povilas@alkesta.lt		
4				